



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2013г.

г.Липецк  
ул. Невского, д. 3

№ 01-ЭЭ-0115

Я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области Токарев Иван Викторович, рассмотрев дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица – энергетика общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Привокзальная» (ООО «УК «Привокзальная») Дмитриева Геннадия Михайловича, на основании протокола от 28.02.2013 г. №01-ЭЭ-0115 об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 9.11. КоАП РФ.

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Фамилия, имя, отчество: Дмитриев Геннадий Михайлович

Общественное наименование: ООО «УК «Привокзальная»

Место рождения: Липецкая область, г. Липецк

Почтовый адрес: Липецкая область, г. Липецк, ул. Матюкова, д. 41, кв. 125

Телефон: 8(4742) 23-11-11

При участии: Дмитриева Г.М. (личность установлена).

Которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; а также ст. 25.1: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.ст. 25.2, 25.4, 25.5 и 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях):

(ФИО лица, в отношении которого ведется административное производство, подпись, дата)

### УСТАНОВИЛ:

На основании распоряжения врио заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Власова А.В. № Л05/46-0198 от 26.02.2013г. в период с 27 по 28 февраля 2013г. проведена внеплановая выездная проверка юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «УК «Привокзальная» по адресу: г.Липецк, ул. Московская, д.20.

По результатам проверки составлен акт проверки от 28.02.2013г. № Л05/04-0198, выдано предписание от 28.02.2013г. № Л5/04-0198.

В ходе проведения проверки ООО «УК «Привокзальная», выявлены следующие нарушения:

1. Отсутствует однолинейная схема в ВРУ дома, чем нарушен п.1.5.18. ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).

2. Не проведена периодическая поверка прибора учета электрической энергии СА4У-И672М №312189, чем нарушен п.2.11.17. ПТЭЭП.

Государственный инспектор

И.В. Токарев

Копию настоящего постановления получил

 / Дмитриев Геннадий Михайлович / 05.03.2013 года.

(ФИО лица, в отношении которого ведется административное производство, подпись, дата)

Постановление подписать отказался:

(делается отметка должностным лицом, вынесшим постановление, заверяется подписью лица, вынесшим постановление)

Постановление направлено лицу по почте « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

Постановление вступило в законную силу

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

Постановление предъявлено к исполнению « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

Копия настоящего постановления направлена по адресу:

\_\_\_\_\_  
(указать адрес физического или юридического лица, дату и номер заказного письма)

63 38 203

## **Принятые меры**

по административному правонарушению

(Постановление № 01-ЭЭ-0115 от 05.03.2013г.)

Однолинейная схема в ВРУ дома № 23а по ул. Зегеля в изготовлении. Общедомовой прибор учета дома находится на поверке в центре стандартизации и метрологии. Установлен замок на входную дверь в помещение ВРУ.

На 2 квартал 2013г. запланированы работы по замене ВРУ в доме и заделке проемов в помещении ВРУ.